

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. заведующего МБДОУ «Детский сад «Родничок» п. Урал»

Л.А.Косикина

приказ № 133

от «23» декабря 2016 г.

М.П.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
для инвалидов и предоставляемых услуг
№ 01-13

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
МБДОУ «Детский сад «Родничок» п. Урал»

Муниципальное образование
Рыбинский район Красноярского края
Наименование территориального образования
субъекта Российской Федерации

«18» декабря 2016 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание МБДОУ «Детский сад «Родничок» п. Урал»
- 1.2. Адрес объекта: 663977, Российская Федерация, Красноярский край, Рыбинский район, п. Урал, ул. Первомайская, д. 4.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 1 этажа, 230,8 кв.м.
 - часть здания этажей (или на - этаже), - кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 3400,0 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1952, год последнего капитального ремонта: нет или 2009 (частичная замена труб системы отопления), 2013 (замена деревянных дверей входа в здание на пластиковые, 2-х деревянных окон туалетной комнаты на пластиковые), 2015 (замена стеновых панелей на гипсокартон в групповой комнате).
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
 - текущего ремонта: ежегодно;
 - капитального ремонта: не установлена.
- 1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:
 - 1.6.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – «Детский сад «Родничок» п. Урал»; краткое наименование: МБДОУ «Детский сад «Родничок» п. Урал».

- 1.6.2. Юридический адрес организации (учреждения): 663977, Российская Федерация, Красноярский край, Рыбинский район, п. Урал, ул. Первомайская, д. 4.
- 1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
- 1.6.4. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.
- 1.6.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.
- 1.6.6. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации Рыбинского района Красноярского края.
- 1.6.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 663960, Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Калинина, 2, оф. 62; телефон: 8 (39165) 2 50 24, 2 50 25, 2 03 58, 2 27 86; факс: 8 (39165) 2 50 24; эл. почта: rono@krasmail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Основными видами деятельности организации является реализация:
- основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
- 2.2. Дополнительная информация:
К основным видам деятельности организации также относится:
- присмотр и уход за детьми;
- реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): от автовокзала г. Заозерный автобус № 104 до остановки п. Урал
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не предусмотрено.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 метров;
- 3.2.2. время движения (пешком): 5-7 минут;
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет
- 3.2.4. перекрестки (нерегулируемые; регулируемые; регулируемые со звуковой сигнализацией; регулируемые таймером; нет): нерегулируемые;
- 3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая; тактильная; визуальная; нет): визуальная;
- 3.2.6. перепады высоты на пути (есть (описать); нет): нет
Их обустройство для инвалидов на коляске (да; нет): нет.

- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»

3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* указывается один из вариантов: «А» - доступность всех структурно-функциональных зон и помещений; «Б» - в уровне 1 этажа доступны специально выделенные участки и помещения или организовано место обслуживания инвалидов; «ДУ» - доступность условная, т.е. организована дополнительная помощь персонала учреждения, организовано предоставление услуги на дому или дистанционно; «ВНД» - доступность временно не организована.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ плана
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ДУ»	1	9,1
2	Вход (входы) в здание	«ДУ»	6	10,2.1
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	«ДУ»	1,2,10,9,7,6,12,11	10,2.1
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	«ДУ»	3,16	10,2.1
5	Санитарно-гигиенические помещения	«ДУ»	6,7	10,2.1
6	Система информации и связи (на всех зонах)	«ДУ»	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	-	-

** Указывается: «ДП-В» - доступно полностью всем; «ДП-И» (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); «ДЧ-В» - доступно частично всем; «ДЧ-И» (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); «ДУ» - доступность условная, «ВНД» – доступность временно не организована.

Категории инвалидов: Г - инвалиды с нарушениями слуха; К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; С - инвалиды с нарушениями зрения; У - инвалиды с нарушениями умственного развития.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Данный ОСИ доступен условно для инвалидов и других МНГ частично (для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями зрения, нарушениями умственного развития). Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, доступ в здание не возможен по техническим причинам. Вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: не оборудован надлежащими поручнями и пандусом; нет кнопки вызова помощника; на путях движения на расстоянии 1,2 м перед дверными проемами отсутствуют рифленые и контрастно окрашенные поверхности. Санитарно-гигиеническое помещение не оборудовано поручнями, штангой, отсутствуют контрастная и тактильная полосы, направляющие к унитазу, отсутствует кнопка вызова персонала, ширина дверного проема 62 см. В зонах целевого назначения здания отсутствуют информационные обозначения помещений, не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках. При проведении

мероприятий не организовано донесение информации в доступной форме инвалидам с нарушениями зрения и слуха. С целью оказания образовательных услуг может быть организована альтернативная форма обслуживания (на дому).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>В рамках текущего и капитального ремонта</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>В рамках капитального ремонта</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>В рамках текущего и капитального ремонта</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>В рамках текущего и капитального ремонта</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Технические решения невозможны</i>
6	Система информации и связи на объекте (на всех зонах)	<i>В рамках текущего и капитального ремонта</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	<i>В рамках текущего и капитального ремонта</i>

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Планируемый период проведения работ: **по мере поступления финансовых средств** в рамках исполнения **плана**.

(указывается наименование документа: программа, план)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **состояние доступности ОСИ изменится с «ДУ» до «ДЧ-И» (доступно частично избирательно).**

Ожидаемая оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): **удовлетворительно.**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

А) Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры; пожарного надзора, Роспотребнадзора).

Б) Техническая экспертиза.

В) Разработка проектно-сметной документации.

Г) Составление локальных сметных расчетов.

Д) Изучение рынка продаж в целях дальнейшего приобретения специальных устройств и средств реабилитации инвалидов.

Е) Другое.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на

- официальном сайте организации: **rodnichok2015@bk.ru;**


(адрес сайта)


- 1) Результаты обследования территории, прилегающей к объекту (приложение № 1) на 2 л.;
- 2) Результаты обследования входа (входов) в здание (приложение № 2) на 3 л.;
- 3) Результаты обследования путей движения в здании (приложение № 3) на 2 л.;
- 4) Результаты обследования зоны целевого назначения объекта (приложение № 4) на 3 л.;
- 5) Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений (приложение № 5) на 2 л.;
- 6) Результаты обследования системы информации и связи на объекте (приложение № 6) на 2 л.;
- 7) Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (образовательной организации) (приложение № 7) на 2 л.;
- 8) Информация о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых ими услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий (приложение № 8) на 1 л.;
- 9) План-схема местности (территория, прилегающая к зданию) с нанесением необходимых обозначений (приложение № 9) на 1 л.;
- 10) Планы здания с паспорта БТИ и схемы эвакуации с нанесением необходимых обозначений (приложение № 10) на 3 л.;
- 11) Схема безопасного маршрута к зданию МБДОУ «Детский сад «Родничок» п. Урал» (приложение № 11) на 1 л.


Руководитель рабочей группы:

должность Исполняющий обязанности заведующего  Л.А.Косикина
(Подпись)

Члены рабочей группы:

Завхоз  Карпенко О.А.

Воспитатель  Сафонова Е. А.

Воспитатель  Зайцева С.И.

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов:

Наталья Александровна Козлова  Н.А.Козлова
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

УСЗН «Социальная защита населения» Родничковского района  В.В.Щеголева
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте:

Председатель Управляющего Совета Учреждения (Родительского комитета)

Самойлова Ю.И.  Ю.И.Самойлова
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано «26» декабря 2016 г. (протокол № 1)

Комиссией Управлением образования администрации Родничковского района

Приложение 1
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
для инвалидов и предоставляемых услуг
№ 01-13
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад «Родничок» п. Урал»
от «18» декабря 2016 г.

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:
1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ЗДАНИЮ (УЧАСТОК)

Наименование объекта, адрес объекта: здание МБДОУ «Детский сад «Родничок» п. Урал», Красноярский край, Рыбинский район, п. Урал, ул. Первомайская, д. 4

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N плана	Содержание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	Отсутствует информационная табличка, предупрежда- ющая тактильная разметка при входе на территорию, прилегающую к зданию; отсутствует кнопка вызова	С, Г, К, О	Нанести предупреж- дающую, тактильную разметку при входе на террито- рию, прилега- ющую к зданию, установить кнопку вызова и информаци- онные таблички	Работы в рамках капитальн- ого ремонта по мере выделения финансо- вых средств.
2	Путь (пути) движения на территории	есть	1	2	Отсутствуют контрастные полосы и тактильные напольные указатели	С	Нанести контрастну- ю полосу и тактильную разметку на пути движения	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансо- вых средств

3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
4	Пандус (наружный, уличный, на территорию объекта (при перепадах рельефа))	нет	-	-	-	-	-	-
5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует информационная табличка, предупреждающая тактильная разметка при входе на территорию, прилегающую к зданию; отсутствует кнопка вызова персонала. Отсутствуют контрастные полосы и тактильные напольные указатели на пути движения.	С, Г, К, О	Нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию, прилегающую к зданию, установить кнопку вызова и информационные таблички. Нанести контрастную полосу и тактильную разметку на пути движения.	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств.

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	N плана	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ДУ» (С, Г, У)	1	1, 2	В рамках капитального ремонта

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Состояние доступности структурно-функциональной**

зоны (территория, прилегающая к зданию (участок)) оценено как доступно условно (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение 2
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
для инвалидов и предоставляемых услуг
№ 01-13
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад «Родничок» п. Урал»
от «18» декабря 2016 г.

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны: **2. ВХОД (ВХОДЫ) В ЗДАНИЕ**

Наименование объекта, адрес объекта: здание МБДОУ «Детский сад «Родничок» п.Урал»; Красноярский край, Рыбинский район, п. Ура, ул. Первомайская, д. 4

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N плана	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	есть	а	10, 2.1	Отсутствуют перила ограждения	К, О, С	Установка перил ограждения	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
2	Пандус (наружный)	нет			пандус отсутствует	К	Устройство пандуса	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств;

								индивидуальное решение с ТСР
3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Отсутствуют контрастные полосы и тактильные дорожные указатели	С	Нанести контрастные полосы и тактильные дорожные указатели	Работы в рамках текущего и капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
4	Дверь (входная)	есть			Отсутствуют фиксаторы	К; О	Установить фиксаторы двери в положении «открыто/закрыто»	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
5	Тамбур	есть			Перепад высоты 10 см	К; О; С	Устройство пандуса	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют перила ограждения, пандус, контрастные полосы и тактильные дорожные указатели, фиксаторы двери «открыто/закрыто»	К, О, С	Установка перил ограждения, пандуса, фиксатора двери «открыто/закрыто»	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств. Индивидуальное решение с ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.5. Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	N плана	
Вход в здание	«ДУ»	а	10, 2.1	Работы в рамках текущего и капитального ремонта

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Состояние доступности структурно-функциональной зоны (вход (входы) в здание) оценено как доступно условно (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.**

Приложение 3
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
для инвалидов и предоставляемых услуг
№ 01-13
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад «Родничок» п. Урал»
от «18» декабря 2016 г.

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:
3. ПУТЬ (ПУТИ) ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ
(в т.ч. ПУТИ ЭВАКУАЦИИ)

наименование объекта, адрес объекта: здание МБДОУ «Детский сад «Родничок» п. Урал»; красноярский край, Рыбинский район, п. Урал, ул. Первомайская, д. 4

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	на плане	N плана	Содер- жание	Значим о для инва- лида (ка тегория	Содержа- ние	Виды Работ
1	Коридор	есть	2,9,1 2	10,2.1	Отсутствуют настенные и напольные информацио нные таблички о препятствия х	О; К; С	Установить информацио нные таблички о препятствия х	Работы в рамках капитально- го ремонта по мере выделения финансовых средств
2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
5	Дверь	есть	В,е	10, 2.1	В-Не соответству ет ширина проема, Е-	К, О	В- расширение дверного проема	Техническо е решение невозможно

					соответствует; Отсутствуют указатели на дверях «от себя/к себе»			
6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	в,к,и г,д,ж е	10,2.1	Не соответствует ширина дверных проемов, отсутствуют тактильные указатели и контрастная полоса	К, С	Увеличить ширину дверных проемов, нанести контрастную полосу, установить тактильные указатели	Увеличение ширины дверных проемов не возможно, т.к. требует реконструкции здания. Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения средств
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют настенные и напольные информационные таблички о препятствиях. Не соответствует ширина дверных проемов, Отсутствуют указатели на дверях «от себя/к себе». Отсутствуют тактильные указатели и контрастная полоса		Установить информационные таблички о препятствиях. Расширение дверных проемов. Нанести контрастную полосу, установить тактильные указатели.	Увеличение ширины дверных проемов не возможно, т.к. требует реконструкции здания. Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения средств

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к <u>пункту 3.5.</u> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	«ДУ»			Работы в рамках текущего и капитального ремонта по мере выделения средств.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Состояние доступности структурно-функциональной**

зоны (путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) оценено как доступно условно (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение 4 (1)
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
для инвалидов и предоставляемых услуг
№ 01-13
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад «Родничок» п. Урал»
от «18» декабря 2016 г.

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:
4. ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ
(ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА)

вариант I- ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ

наименование объекта, адрес объекта: здание МБДОУ «Детский сад «Родничок»п. Урал»; Красноярский край, Рыбинский район, п. Урал, ул. Первомайская, д. 4

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N плана	Содер- жание	Значимо для инвалида (категория)	Содер- жание	Виды Работ
1	Кабинетная форма обслуживания	есть	8	10, 2.1	Имеются пороги в дверных проемах; не соответствие ширины дверного проема	К; С; О, Г	А)Устранение порогов при возможности; Б)Расширение дверных проемов не возможно	А)Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств; Б)техническое решение невозможно
2	Зальная форма обслуживания	да	3,16	10, 2.1	Имеются пороги в дверных проемах; не соответствие ширины	К,О,С,Г	А)Устранение порогов при возможности; Б)Расширение дверных проемов не возможно	А)Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения

					дверного проема			финансовых средств; Б) техническое решение невозможно
3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Имеются пороги в дверных проемах; не соответствует ширина дверных проемов	С, Г, К		Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств. По расширению дверных проемов техническое решение не возможно.

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N Фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I- зона обслуживания инвалидов	«ДУ»			Выполнение работ частично в рамках капитального ремонта

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Состояние доступности структурно-функциональной зоны (зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) вариант I –**

зона обслуживания инвалидов) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 4 (2)
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
для инвалидов и предоставляемых услуг
№ 01-13
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад «Родничок» п. Урал»
от «18» декабря 2016 г.

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:

4. ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ

(ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА)

вариант II- ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

наименование объекта, адрес объекта: здание МБДОУ «Детский сад «Родничок» п. Урал»; Красноярский край, Рыбинский район, п. Урал, ул. Первомайская, д. 4

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N плана	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.6 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения	-	-	-	-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
для инвалидов и предоставляемых услуг
№ 01-13
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад «Родничок» п. Урал»
от «18» декабря 2016 г.

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

наименование объекта, адрес объекта: здание МБДОУ «Детский сад «Родничок» п. Урал»; Красноярский край, Рыбинский район, п. Урал, ул. Первомайская, д. 4

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N Плана	Содер- жание	Значим о для инва- лида (ка тегория	Содер- жание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть	6,7	10,2.1	Ширина дверного проема 62 см, отсутствуют краны рычажного и нажимного действия; отсутствуют поручни и опоры; отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п.	К; С; О; Г	А)Расширение дверного проема Б) Установить краны рычажного и нажимного действия; устройство поручней и опор; устройство крючков для одежды, костылей и	А) Техни- ческие решения невозможны Работы в рамках текущего и капитальног о ремонта по мере выделения средств

							т.п.	
2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Ширина дверного проема 62 см, отсутствуют краны рычажного и нажимного действия; отсутствуют поручни и опоры; отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п.	К; С; О; Г	А)Расширение дверного проема Б) Установить краны рычажного и нажимного действия; устройство поручней и опор; устройство крючков для одежды, костылей и т.п.	А) Технические решения невозможны Б)Работы в рамках текущего и капитального ремонта по мере выделения средств

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н фото	
Санитарно-гигиенические помещения	«ДУ»			Технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания. Работы в рамках текущего и капитального ремонта.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Состояние доступности структурно-функциональной зоны (санитарно-гигиенические помещения) оценено как доступно условно (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 6
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
для инвалидов и предоставляемых услуг
№ 01-13
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад «Родничок» п. Урал»
от «18» декабря 2016 г.

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:
6. СИСТЕМА ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ НА ОБЪЕКТЕ

наименование объекта, адрес объекта: здание МБДОУ «Детский сад «Родничок» п. Урал»; Красноярский край, Рыбинский район, п. Урал, ул. Первомайская, д. 4

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N план а	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
1	Визуальные средства	есть			Отсутству- ют визуальны е указатели мест посещения, информаци я на стендах не читаема для лиц с ОВЗ	К; С; О; Г	Устано- вить информаци онные визуаль- ные указатели на контраст- ном фоне, обеспечить доступ- ность для прочтения лицами с	Работы в рамках текущего и капитальн ого ремонта по мере выделения финансовы х средств.

							ОВЗ информации, расположенной на стендах	
2	Акустические средства	нет	-	-	отсутствуют	Г	Установка звуковой системы оповещения	В рамках капитального ремонта
3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют информационные тактильные указатели	С	Установить информационные предупреждающие тактильные указатели	В рамках капитального ремонта
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют визуальные указатели мест посещения; информация на стендах не читаема для лиц с ОВЗ; отсутствует звуковая система оповещения; отсутствуют информационные тактильные указатели	К; С; О; Г	Установить информационные визуальные указатели на контрастном фоне; обеспечить доступность для прочтения лицами с ОВЗ информации, расположенной на стендах; установка звуковой системы оповещения, информационных предупреждающих тактильных указателей	Работы в рамках текущего и капитального ремонта по мере выделения финансовых средств.

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н фото	
Система информации на	«ДУ»			Работы в рамках

объекте				текущего и капитального ремонта
---------	--	--	--	---------------------------------

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
 <*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Состояние доступности структурно-функциональной зоны (система информации и связи на объекте) оценено доступно условно (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 7
 к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ
 объекта социальной инфраструктуры
 К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
 объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
 для инвалидов и предоставляемых услуг
 № 01-13
 Муниципального бюджетного дошкольного
 образовательного учреждения
 «Детский сад «Родничок» п. Урал»
 от «18» декабря 2016 г.

СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)

Муниципальное образование: **Рыбинский район Красноярского края**

№ п/п	Наименование образовательной организации (полностью, в соответствии с Уставом)	Наличие паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (образовательной организации)		Состояние доступности объекта
		Разработан (находится в разработке)	Дата утверждения руководителем образовательной организации	Оценка состояния доступности* (в том числе для различных категорий инвалидов) в соответствии с Классификатором объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности.
1	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Родничок»	разработан	23 декабря 2016г.	Данный ОСИ доступен условно для инвалидов и других МНГ частично (для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями зрения, нарушениями умственного развития). Для инвалидов,

	п.Урал»			передвигающихся на креслах-колясках, доступ в здание не возможен по техническим причинам. Вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: не оборудован надлежащими поручнями и пандусом; нет кнопки вызова помощника; на путях движения на расстоянии 1,2 м перед дверными проемами отсутствуют рифленые и контрастно окрашенные поверхности. Санитарно-гигиеническое помещение не оборудовано поручнями, штангой, отсутствуют контрастная и тактильная полосы, направляющие к унитазу, отсутствует кнопка вызова персонала, ширина дверного проема 62 см. В зонах целевого назначения здания отсутствуют информационные обозначения помещений, не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках. При проведении мероприятий не организовано донесение информации в доступной форме инвалидам с нарушениями зрения и слуха. С целью оказания образовательных услуг может быть организована альтернативная форма обслуживания (на дому).
--	---------	--	--	---

* Классификатор объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности. Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627. Таблица 10. (Указывается: - доступен полностью всем; - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); - доступен частично всем; - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); - доступно условно, - недоступно).

** Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта». Пункт 4 Приложения А.3 Паспорта объекта социальной инфраструктуры (Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627). Указывается вид работы в соответствии с классификатором: - текущий ремонт; - подготовка проектно-сметной документации; - строительство; - капитальный ремонт; - реконструкция; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания)

Приложение 8
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
для инвалидов и предоставляемых услуг
№ _____
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад «Родничок» п. Урал»
от «__» _____ 2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ
о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по
повышению доступности образовательных организаций и
предоставляемых ими услуг, обеспечивающих реализацию
соответствующих мероприятий

Муниципальное образование: **Рыбинский район Красноярского края**

№ п/п	Наименование образовательной организации (полностью, в соответствии с Уставом)	Наличие плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых на них услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий		Объем финансирования (тыс. руб.) предусмотренный на реализацию плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых на них услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий				
		Разработан (находится в разработке)	Дата утверждения руководителем образовательно й организации	в 2017 году	в 2018 году	в 2019 году	в 2020- 2025 г.г.	в 2025- 2030 г.г.

1.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Родничок» п.Урал»	разработан	23 декабря 2016 года					
----	--	------------	-------------------------	--	--	--	--	--

М
Получено, при организации,
налого ссудами
и т.д. (всего 1000 руб.)
и.о. заведующего (М.П. Сидорова)

